

„Југоросгаз“ а.д. Предузеће за изградњу гасоводних система,
транспорт и промет природног гаса
Београд, Змај Јовина 8-10

објављује

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
за испоруку челичних цеви за гасовод Ниш-Лесковац

Предузеће „Југоросгаз“ а.д. у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ позива заинтересована лица да доставе понуду за испоруку челичних цеви

1. Челичне шавне предизоловане цеви

Стандард: API 5L

Материјал: X52

Предизоловане по: DIN 30670

<u>Димензије:</u>	<u>кг</u>
Ø 508,0x11,1 мм	81.600
Ø 508,0x8,7 мм	38.880
Ø 508,0x7,9 мм	488.500
Ø 508,0x6,4 мм	1.452.250

2. Челичне шавне предизоловане цеви

Стандард: API 5L

Материјал: X42

Предизоловане по: DIN 30670

<u>Димензије:</u>	<u>кг</u>
Ø 323,9x9,5 мм	25.778
Ø 323,9x7,1 мм	27.850
Ø 323,9x6,4 мм	323.050
Ø 323,9x5,2 мм	931.500

3. Челичне бешавне предизоловане цеви

Стандард: API 5L

Материјал: grade B

Предизоловане по: DIN 30670

<u>Димензије:</u>	<u>кг</u>
Ø 168,3x4,8 мм	48.000
Ø 168,3x4,0 мм	6.440

4. Челичне бешавне цеви

Стандард: API 5L

Материјал: grade B

<u>Димензије:</u>	<u>кг</u>
Ø 273,1x9,3 мм	9.045
Ø 168,3x7,1 мм	566

Ø 114,3x6,0 мм	322
Ø 88,9x5,5 мм	565
Ø 60,3x3,9 мм	109
Ø 42,2x3,4 мм	68

5. Челичне шавне заштитне цеви

Стандард: SRPS EN 10220

Материјал: S235JRG2

<u>Димензије:</u>	<u>кг</u>
Ø 610,0x12,5 мм	9.350
Ø 610,0x10,3 мм	45.600
Ø 610,0x7,1 мм	7.420
Ø 457,0x7,1 мм	8.712
Ø 457,0x8,8 мм	16.422
Ø 114,3x3,6 мм	6.839

Квалитет API спец 5L, PSL 2.

Хемијски састав API 5L, табела 2 В

Механичке особине API 5L, пар. 6.2

Тип цеви EWP са уздужним шавом

Испитивање шава према API 5L пар. 9.7.2.2., 9.7.4.1. и 9.7.4.2.

Дужина цеви 12 метара са толеранцијом по API 5L таб. 11.

Крајеви цеви PE са обореним ивицама према API 5L пар 7.9.3.

Атести према API 5L пар 12.1.2. и SR 15.1. од а до и.

Толеранција дебљине и тежине цеви према API 5L таб. 9. и 10.

Максимални хидраулични испитни притисак према API 5L пар 9.4.3.

Означавање цеви према API 5L пар 10

Изолација према DIN 30670, од LDPE тип N, дебљине n.

Паритет испоруке: DDU Ниш за ставке 1,3,4 и 5

DDU Лесковац за ставку 2

У цену су укључени трошкови амбалаже, паковања и маркирања.

У понуди обавезно навести рок и начин испоруке.

Понуђач је обавезан да достави каталог произвођача и референс листу.

Рок за достављање понуда у затвореној коверти је 23.03.2010. године, у просторије Југоросгаз-а у Београду најкасније до 15 часова..

На коверти навести пун назив и адресу понуђача и назнаку „челичне цеви“.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача Наручилац доноси у року од 30 дана од дана отварања понуда.

За додатне информације у вези са техничким детаљима обратите се Слободану Тирићу-Директору пројекта, телефон 011/3216-640 или факс 011/3216-645